

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 8 (8652) 94-54-47,
E-mail: stavropol.nadzor@bk.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "10" декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. №327
(дата и время составления акта)

г. Ставрополь
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 29.11.2021 г. № 327, 26210061000201407195

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Ставрополя по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Паничкиным Владиславом Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Здание и помещения образовательной организации высшего образования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

355004, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ ГОРОД, ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА, ДОМ 148-А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "РОСИНКА" 355004, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ
ГОРОД, ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА, ДОМ 148-А, ОГРН: 1022601938985, ИНН: 2634038255

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "01" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.,

с "10" декабря 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "10" декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 дня/ 2 часа/ 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "01" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.,

355004, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ ГОРОД, ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА,
ДОМ 148-А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: распоряжительные документы о назначении руководителя на должность, документы о прохождении пожарно-техническому минимуму руководителем, специалистами, ответственными за пожарную безопасность, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, техническая и проектная документация систем противопожарной защиты, документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками, проект здания и помещений

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении

контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В сооружении отсутствует пожарная сигнализация (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.2.3, Таблицы 1, п. 4.8, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539) (гараж на улице)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание №327/1/97 от 10.12.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города
Ставрополя по пожарному надзору –
инспектор ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД
и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
старший лейтенант внутренней службы
(должность, государственного инспектора по пожарному надзору)



В.С. Паничкин
(фамилия, инициалы)

" 10 " 12 2021 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Савченко Л.Н.
Директор УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
«Алексеев»

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В сооружении отсутствует пожарная сигнализация (гараж на улице)	(п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.2.3, Таблицы 1, п. 4.8, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты» - «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539)	01.03.2022	

Инспектор ОНД и ПР (по г. Ставрополю)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
старший лейтенант внутренней службы
(должность, государственного инспектора по пожарному надзору)

" 10 " 12 20 21 г.




В.С. Паничкин
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

Директор
(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " 20 г.



В.В. Чернов
(Ф.И.О.)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)